



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1015 Wien, Schuberting 14, Postfach 26  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das  
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

**G 2.718**

Gültigkeitsdauer

**bis Ende Oktober 2010**

Inhaber

**Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH  
Bänningerstraße 1  
D-35447 Reiskirchen**

◆ Vertrieb in Österreich

ÖAG AG  
A-2201 Gerasdorf, Hugo Mischek Straße 6

Hersteller

Bänninger / D

Prüfart

Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung

Grund der Ergänzung

Ergänzung des Werkstoffes BOREALIS  
BORSTAR HE 3490-IM

Prüfbericht

308.224-6 vom 6. August 2007

Prüfrichtlinien

PG 392-3 (Ausz. Juni 2004)

Produkt

Formstücke langer Ausführung für die  
Heizelement-Stumpfschweißung und  
Heizwendelschweißung aus Polyethylen hoher  
Dichte (PE 100, Solvay Eltex Tub 121,  
Finathene XS 10 B und Borealis Borstar HE  
3490-IM)  
DN/OD 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140,  
160, 180, 200, 225 mm in SDR 11  
mit MOP 10 bar  
DN/OD 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140,  
160, 180, 200, 225 mm in SDR 17,6  
mit MOP 6 bar  
Kategorie II<sub>2H3B/P</sub>  
Betriebstemperatur 20 °C

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 Qualitätsmarke Produkte Gas&Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der Qualitätsmarke der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) aufgrund von Prüfungen von Erzeugnissen, die in der Gas- und Wasserversorgung Verwendung finden.“

ZVR 818158001

Wien, 11. Dezember 2007

  
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle